



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Кемеровской области -Кузбассу

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpr@keme.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого

и Промышленновского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-35-09; E-Mail: ogpn\_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, эл. адрес)

Предписание № 141/14

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

«Центр развития ребенка – детский сад №9»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице заведующего Измайловой Татьяны Григорьевны

(гражданство, владения собственностью, имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района по пожарному надзору от 26 января 2021 года №14 в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин по 13 ч. 00 мин. 12 февраля 2021г с 14 ч. 00 мин по 15 ч. 00 16 февраля 2021г заместителем главного государственного инспектора г. Ленинска- Кузнецкого и Промышленновского района по пожарному надзору Моисеевой Еленой Владимировной проведена плановая выездная проверка МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9» по адресу: г. Ленинск - Кузнецкий, б/р Клюева,5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9» Измайловой Татьяной Григорьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункт) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категории.	п.12 Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	25.08.21	✓
2	Не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости инженерного оборудования, не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия инженерного			

	оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. Не обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия инженерного оборудования на объекте защиты.	п.13 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	25.08.21	
3	Устройства для самозакрывания дверей (двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров) находятся в не исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	п.14 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	25.08.21	
4	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособлений для самозакрывания.	п.24 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	25.08.21	
5	Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.42 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	25.08.21	
6	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.43 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	25.08.21	
7	Не обеспечено Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п.48 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	25.08.21	
8	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г	25.08.21	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района  
пожарному надзору Моисеева Елена Владимировна

« 16 » 02 2021г.

Предписание для исполнения получил:



« 16 » 02 2021г.



Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка  
– детский сад №9»  
Измайлова Татьяна Григорьевна  
(должность, фамилия, инициалы)